






RIF. OFF. N°	16-037-A	UNITA'	mm; °
COMMESSA	16-037	DATA	19/12/2016
TITOLO	Assieme Complessivo Esecutivo		
DIS N°	AF-16037-AM-001-LY00/1	REV	
AUTORE	DS	SCALA	1:100
		SIZE	A3
		di Sperotto Ing. Denis e C. s.a.s.	
		Tel: 0445 397 118 Fax: 0445 398 078 E-mail: info@afonica.it	



Ventilatore strazione fumi:
Euroventilatori BPR 502/A
15 kW trifase per aspirare
15000 m³/h come richiesto.




Sistema estrazione
fumi con botola carrabile
attuata pneumaticamente.



Condotta espulsione fumi Ø600 mm

Silenziatore espulsione fumi Ø600 mm.
Installato internamente alla sala.

Nissan GTR
(ingombro)
Banco SuperFlow
(ingombro)



giunto antivibrante
giunto antivibrante
giunto antivibrante

Pianta cabina

Percorso perimetrale fumi con 4
bocchette a terra Ø200 mm cui collegare
tubo flessibile Ø200 mm con boccaglio
per vetture con scarico non posto sul retro
del veicolo.

Condotta espulsione fumi Ø2500 mm.
Percorso perimetrale afferente alle 4
bocchette a terra Ø200 mm cui collegare
tubo flessibile Ø200 mm con boccaglio
per vetture con scarico non posto sul retro
del veicolo.

RIF. OFF. N°	16-037-A	UNITA'	mm; °
COMMESSA	16-037	DATA	19/12/2016
Assieme Complessivo Esecutivo: Sistema Estrazione Fumi			
TITOLO			
DIS N°	AF-16037-AM-001-LY00/2	REV	
AUTORE	DS	SCALA	1:100
		SIZE	A3

di Sperotto Ing. Denis e C. s.a.s.
Tel: 0445 397 118
Fax: 0445 398 078
E-mail: info@afonica.it